



## МЧС РОССИИ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Ярославской области  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Угличскому, Мышкинскому и  
Большесельскому районам  
152360 Ярославская область

с. Большое Село,  
ул. Усыскина д. 36  
тел / ф а к с 2-14-64, 2-15-48

07.12.18г. № 129

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЯО Большесельский район  
с.Большое Село, ул.Сурикова д.9  
Директору МОУ Большесельской с.о.ш.  
Дьчковой Е.Ю.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Заместитель главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому Большесельскому районам Ярославской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Смирнов Константин Вадимович рассмотрев постановление № 34 от 03 декабря 2018 г. о наложении административного взыскания на заместителя директора МОУ Большесельской с.о.ш. Бабурина В.В. за выявленные при проверке нарушения ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) по адресу: Ярославская область, Большесельский район, с.Большое Село, ул.Сурикова, д.9 БМР ЯО .

В период с 13 ч. 00 мин. " 01 " ноября 2018 г. по 13 ч. 00 мин. " 29 " ноября 2018 г. проведена плановая выездная проверка помещений муниципального образовательного учреждения Большесельской средней общеобразовательной школы расположенных по адресу: с.Большое Село, ул.Сурикова, д.9 БМР ЯО с целью надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) а именно:

В местах размещения средств пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные) отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики», ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994; п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.7 НПБ 160-97; п.п. 1, 4.3, 5.1.1, Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83;

На двери складского назначения помещение (№ 13 (согласно технического паспорта от 03.03.2008 № 43) отсутствует обозначение её категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 20 ППР в РФ

На двери складского назначения помещение (№ 18 (согласно технического паспорта от 03.03.2008 № 43) отсутствует обозначение её категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 20 ППР в РФ

На двери складского назначения помещение (№ 136 (согласно технического паспорта от 03.03.2008 № 43) отсутствует обозначение её категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 20 ППР в РФ

На двери складского назначения помещение (№ 197 (согласно технического паспорта от 03.03.2008 № 43) отсутствует обозначение её категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 20 ППР в РФ

На двери складского назначения помещение (№ 198 (согласно технического паспорта от 03.03.2008 № 43) отсутствует обозначение её категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 20 ППР в РФ

На пути эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (новое здание лестничная клетка) п. 33, п. 43 ППР в РФ

Не проведены работы по заделке негорючим материалом образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводниками, кабелями), п. 22 ППР в РФ

В некоторых местах не закрыты кабель каналы у АПС и СОУЭ. (новое здание) п. 61 ППР в РФ,

Загроможден эвакуационный выход из актового зала на улицу (выход к больнице, стоит музыкальный инструмент) п. 36 ППР в РФ,

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1, КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах направить мотивированный ответ в установленный законом месячный срок со дня его внесения.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора по Угличскому Мьинкинскому и Большесельскому районам Ярославской области по пожарному надзору **Смирнов К.В.**



Представление получил 07.12.2018 г.

дата, должность, подпись

Зем. инспектор по безопасности В.В. Бегун

