



Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккреди-
тации
N РОСС RU. 0001.510110
Срок действия:
с 14.06.2013 г. по 14.06.2018г.



Карпов Н.Л.

Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 591

- 1. Наименование организации заявителя :**
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
- 2. Юридический адрес :** г Ярославль, ул. Войнова, 1
- 3. Цель измерений :** поручение за № 595-к от 06.04.2016 г в рамках ВЦП «СТОП-ИНФЕКЦИЯ»
- 4. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения :**
МОУ Большесельская СОШ, Большесельский район, р.п. Большое село, ул. Сурикова, д.9
- 5. Акт измерений (номер дата):** № 591 от 21.04.16г
- 6. Ф.И.О. должность, проводившего измерения :** заведующая отделом физических-факторов Оглоблина Т.Ю в присутствии зам.директора по АХЧ Тройниковой М.В
- 7. НД на оценку измерений :** СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278- 03 «Гигиенические требо-вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреж-дениях»
- 8. НД на методику измерений :** МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», ГОСТ Р 54944 -2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещения»
- 9. Дата оформления протокола :** 22.04.2016
- 10. Дата выдачи протокола**
- 11. Дополнительные сведения**

22 АПР 2016

25 04 16
103

Результаты исследований распространяются на данный объект
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:



| Наименование средств измерения | Номер | Свидетельств | Поверен до |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| | | о о поверке номер | |
| Люксметр-яркомер | 2640 | 157732 | 31.08.2016 |
| Мультиметр цифровой MS 8229 | 11030059141 | 7.3/0051 | 12.06.2016 |

Напряжение сети U1(в начале измерения) -231В напряжение сети U2 (в конце измерения) - 236В

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

| Место замера освещенности | Система освещения | Тип свет-ка | Результат замеров лк | Погр-ть измерений (± Δ) лк | Норма освещ-ти лк |
|---|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Спортивный зал (147 м 2) | | | | | |
| 6 оконных проемов, 1 дверной проем, высота - 6 м | | | | | |
| количество светильников- 10 | | | | | |
| тип ламп- ДРЛ | | | | | |
| количество ламп- 10X 2X 125 Вт | | | | | |
| Правая сторона | | | | | |
| Г-0,0 | | | | | |
| точка 1 | общ | ЛЛ | 450 | 36 | 200 |
| точка 2 | общ | ЛЛ | 438 | 35 | 200 |
| точка 3 | общ | ЛЛ | 478 | 38 | 200 |
| Левая сторона | | | | | |
| Г-0,0 | | | | | |
| точка 4 | общ | ЛЛ | 527 | 42 | 200 |
| точка 5 | общ | ЛЛ | 598 | 48 | 200 |
| точка 6 | общ | ЛЛ | 462 | 37 | 200 |
| Кабинет № 21 (59,7 м2) | | | | | |
| Начальная школа | | | | | |
| 3 оконных проема, 1 дверной проем, высота- 2,95 м | | | | | |
| перегоревших ламп нет | | | | | |
| количество светильников-15 | | | | | |
| количество ламп-15 x2x25 Вт | | | | | |
| Ряд у окна | стол 1 | общ | ЛЛ | 540 | 300 |
| | стол 2 | общ | ЛЛ | 567 | 300 |
| | стол 3 | общ | ЛЛ | 596 | 300 |
| ряд у двери | стол 4 | общ | ЛЛ | 508 | 300 |
| | стол 5 | общ | ЛЛ | 497 | 300 |
| | стол 6 | общ | ЛЛ | 514 | 300 |
| стол педагога | | | | | |
| общ | | | | | |
| ЛЛ | | | | | |
| 499 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 300 | | | | | |
| Кабинет № 44 (59.7 м 2) | | | | | |
| История | | | | | |
| 3 оконных проема, 1 дверной проем, высота- 2,95 м | | | | | |
| количество светильников-15 | | | | | |
| количество ламп-15x2x25 вт | | | | | |
| общее количество страниц 3 | | | | | |

| Место замера освещенности | Система освещения | Тип свет-ка | Результат замеров лк | Погр-ть измерений ($\pm \Delta$) лк | Норма освещ-ти лк | |
|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| середина | стол 1 | общ | лл | 670 | 54 | 300 |
| | стол 2 | общ | лл | 689 | 55 | 300 |
| | стол 3 | общ | лл | 447 | 36 | 300 |
| ряд у двери | стол 4 | общ | лл | 597 | 48 | 300 |
| | стол 5 | общ | лл | 635 | 51 | 300 |
| | стол 6 | общ | лл | 667 | 53 | 300 |
| стол педагога | общ | лл | 516 | 41 | 300 | |

| | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|----------------------------|----------------|----------------|---|
| Измерения производили | зав.ОФФ с ЛНИ | Оглоблина Т.Ю. |  |
| Руководитель подразделения | зав. ОФФ с ЛНИ | Оглоблина Т.Ю. |  |