



Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
N РОСС RU. 0001.510110
Срок действия:
с 14.06.2013 г. по 14.06.2018г.



**ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТА**

№ 592

- 1. Наименование организации заявителя :**
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
- 2. Юридический адрес :** г Ярославль, ул.Войнова,1
- 3 Цель измерений :** поручение за № 595-к от 06.04.2016 г в рамках ВЦП «СТОП-ИНФЕКЦИЯ»
- 4 Наименование и адрес объекта , где проводились измерения :**
МОУ Большесельская СОШ, Большесельский район, р.п.Большое село, ул.Сурикова, д.9
- 5 Акт измерений (номер дата):** № 592 от 21.04.16г
- 6 Ф.И.О должность, проводившего измерения :** заведующая отделом физических-факторов Оглоблина Т.Ю в присутствии зам.директора по АХЧ Тройниковой М.В
- 7 НД на оценку измерений :**
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»
- 8 НД на методику измерений :** ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
- 9 Дата оформления протокола :** 22.04.2016
- 10 Дата выдачи протокола**
- 11 Дополнительные сведения**

22 АПР 2016

Результаты исследований распространяются на данный объект
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
ИВТМ-7	15214	1.3/0799	22.07.2015	22.07.2016

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:



Результаты измерений:

Точка измерения	Температура в град.С	Влажность относит. %	Допустимая по нормам		
			Температура град.С	Влажность %	
1	2	3	4	5	6
Спортивный зал					
середина помещения					
на высоте 0,1 м от пола	20,8±0,2				
на высоте 0,6 м от пола	20,9±0,2				
на высоте 1,7 м от пола	21±0,2	46±2	17-21	40-60	
Кабинет № 21					
середина помещения					
на высоте 0,1 м от пола	21,4±0,2				
на высоте 0,6 м от пола	21,5±0,2				
на высоте 1,7 м от пола	21,6±0,2	49±2	20-24	40-60	
Медицинский кабинет					
середина					
на высоте 0,1 м от пола	22,5±0,2				
на высоте 1,5 м от пола	22,6±0,2	48±2	20-26	40-60	
Кабинет № 44					
середина помещения					
на высоте 0,1 м от пола	21,6±0,2				
на высоте 0,6 м от пола	21,7±0,2				
на высоте 1,7 м от пола	21,8±0,2	44±2	20-24	40-60	

	Должность	Ф.И.О.	Подпись
Измерения проводил	зав.ОФФ с ЛНИ	Оглоблина Т.Ю.	
Руководитель подразделения	зав. ОФФ с ЛНИ	Оглоблина Т.Ю.	