

Директору МОУ Большесельская
ская сош
Дьячковой Е.Ю.

Акт проверки температурного режима
от 13.10.2015года.

Мной, зам. директора по АХЧ Тройниковой М.В. была проведена проверка температурного режима в помещениях школы. В результате проверки установлены следующие результаты:

помещение	Норма	факт	отклонения	основание
Учебный кабинет № 1	18 - 24	23	норма	СанПин 2.4.2.2821-10
Учебный кабинет № 3		22	норма	П.6.2
Учебный кабинет № 5		23	норма	
Учебный кабинет № 6		23	норма	
Учебный кабинет № 7		23	норма	
Учебный кабинет № 9		23	норма	
Учебный кабинет № 10		23	норма	
Коридор 2 эт. осн. школа	18-24	21	норма	
Учебный кабинет № 12		22	норма	
Учебный кабинет № 13		23	норма	
Учебный кабинет № 14		23	норма	
Учебный кабинет № 15		23	норма	
Учебный кабинет № 16		23	норма	
Учебный кабинет № 17		23	норма	
Учебный кабинет № 18		22	норма	
Учебный кабинет № 20		22	норма	
Учебный кабинет № 21		24	норма	
Учебный кабинет № 22		23	норма	
Учебный кабинет № 23		20	норма	
Школьная библиотека	18-24	20	норма	
Учебный кабинет № 25		19	норма	
Учебный кабинет № 26-27	17-20	19	норма	
Учебный кабинет № 28		20	норма	
Учебный кабинет № 29		25	норма	
Коридор нач.школа		19	норма	
Учебный кабинет № 30		21	норма	
Учебный кабинет № 31		22	норма	
Учебный кабинет № 32		25	норма	
Учебный кабинет № 33		24	норма	
Учебный кабинет № 36		24	норма	
Спортзал большой	17-20	17	норма	
Раздевалки	18-24	18	норма	
Спортзал малый	17-20	21	норма	
раздевалки		22	норма	

Тренажерный зал		22	норма	
Актовый зал		24	норма	
Учебный кабинет № 37		23	норма	
Учебный кабинет № 37-1		19	норма	
Учебный кабинет № 31-2		19	норма	
Учебный кабинет № 38		21	норма	
Учебный кабинет № 39		21	норма	
Учебный кабинет № 40		20	норма	
Учебный кабинет № 40-1		20	норма	
Учебный кабинет № 41		21	норма	
Учебный кабинет № 42		20	норма	
Учебный кабинет № 43		21	норма	
Учебный кабинет № 44		19	норма	
Учебный кабинет № 45		20	норма	
Учебный кабинет № 46		21	норма	
Учебный кабинет № 47		19	норма	
Мед.кабинет	20-22	20	норма	
Процедурный кабинет		18	норма	
Дошкольная группа Умка	20-24	22	норма	
Спальня дошк.группы		22	норма	
Туалет	20-24	22	норма	

Отклонения температурного режима нет.

Система отопления находится в рабочем состоянии, есть воздушные пробки, кааб 14-а, 7-а, 31, 37-1,47.

зам.директора по АХЧ:



Тройникова М.В.